

**DADES GENERALS:**

15-10687

DADES SOL·LICITANT:	<b>AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDES</b>		
	Plaça de l'Ajuntament, 6		
	43711 Banyeres del Penedès	CODI MOSTRA / INFORME:	12908
MOSTRA PRESA PER:	Laboratori d'EMATSA	DATA DE PRESA DE MOSTRA:	16/07/2015
PROCEDIMENT DE PRESA:	PG01C10 (acreditat)		
TIPUS DE MOSTRA:	<b>Aigua de consum humà RD140/03</b>		
IDENTIFICACIÓ:	Dipòsit Capçalera 1500 m3		
ZONA ABASTAMENT:	BANYERES DEL PENEDES	DATA RECEPCIÓ MOSTRA:	16/07/2015
LOCALITAT:	BANYERES DEL PENEDES	DATA INICI ANÀLISI:	16/07/2015
MUNICIPI:	BANYERES DEL PENEDES	DATA VALIDACIÓ ANÀLISI:	22/07/2015
VERSIÓ D'INFORME:	1		

PARÀMETRES	TÈCNICA/PROCEDIMENT	V.P.		RESULTAT	UNITATS
		RD140/2003	INCERTESA EN EL V.P.		
<b>MICROBIOLÒGICS</b>					
Rcte.Clostridium perfringens	Filtració membrana / PNA110	0	-	0	UFC/100ml
Recompte Escherichia coli	NMP / PNA118	0	-	0	NMP/100ml
<b>INDICADORS</b>					
Clor lliure (in situ)	Espectrofotometria / PNA220	>= 0,5	6,5%	0,66	mg/L
Clor combinat (in situ)	Espectrofotometria / PNA220	<= 2,0	12%	<0,1	mg/L
Olor a 25°C	Índex de dilució / PNA002	* <= 3	-	1	Index dil.
Sabor a 25°C	Índex de dilució / PNA002	* <= 3	-	1	Index dil.
Terbolesa	Nefelometria / PNA003	<= 1	13%	<0,2	UNF
pH	Electrometria / PNA004	6,5 / 9,5	±0,2	7,8	Unitats pH
Conductivitat (a 20°C)	Electrometria / PNA005	<= 2500	2,0%	855	µS/cm
Amoni	Colorimetria / PNA085	<= 0,50	12%	<0,05	mg/L
Color	Espectrofotometria / PNA252	<= 15	16%	<5	mg PtCo/L
Recompte Colònies a 22°C	Inoculació en massa / PNA114	<= 100	-	<1	UFC/ml
Recompte Bacteris coliforms	NMP / PNA118	0	-	0	NMP/100ml

**OBSERVACIONS:**


 Pilar Caballero Colao  
 RESPONSABLE TÈCNIC



 Ginés Sánchez Pérez  
 DIRECCIÓ TÈCNICA

Tarragona, 29/07/2015

L'Informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

La mostra presa per EMATSA és puntual excepte que s'indiqui el contrari.

La incertesa de la mesura dels procediments d'anàlisi quantitius i acreditats es troba a disposició del client.

Tota versió d'informe substitueix i anul·la la versió anterior.

**SEU SOCIAL**

 Muntanyeta S.Pere i S.Pau, s/n - 43007 Tarragona  
 Tel. 977 25 09 12 - Fax. 977 25 05 21

**LABORATORI**

 Ctra. N-240, km 3 - 43130 Tarragona  
 Tel. 977 29 30 00 - Fax. 977 29 31 36