

DADES GENERALS:

15-07438

DADES SOL·LICITANT:	AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDE'S		
	Plaça de l'Ajuntament, 6		
	43711 Banyeres del Penedès	CODI MOSTRA / INFORME:	9659
MOSTRA PRESA PER:	Laboratori d'EMATSA	DATA DE PRESA DE MOSTRA:	26/05/2015
PROCEDIMENT DE PRESA:	PG01C10 (acreditat)		
TIPUS DE MOSTRA:	Aigua de consum humà RD140/03		
IDENTIFICACIÓ:	Xarxa Banyeres del Penedès (font Pl. de l'ajuntament)		
ZONA ABASTAMENT:	BANYERES DEL PENEDE'S	DATA RECEPCIÓ MOSTRA:	26/05/2015
LOCALITAT:	BANYERES DEL PENEDES	DATA INICI ANÀLISI:	26/05/2015
MUNICIPI:	BANYERES DEL PENEDES	DATA VALIDACIÓ ANÀLISI:	29/05/2015
VERSIÓ D'INFORME:	1		

PARÀMETRES	TÈCNICA/PROCEDIMENT	V.P.		RESULTAT	UNITATS
		RD140/2003	INCERTESA EN EL V.P.		
MICROBIOLÒGICS					
Recompte Escherichia coli	NMP / PNA118	0	-	0	NMP/100ml
INDICADORS					
Clor lliure (in situ)	Espectrofotometria / PNA220	0,2 / 1	6,5%	0,59	mg/L
Clor combinat (in situ)	Espectrofotometria / PNA220	<= 2,0	12%	<0,1	mg/L
Olor a 25°C	Índex de dilució / PNA002	* <= 3	-	1	Index dil.
Sabor a 25°C	Índex de dilució / PNA002	* <= 3	-	1	Index dil.
Terbolesa	Nefelometria / PNA003	<= 5	13%	<0,2	UNF
pH	Electrometria / PNA004	6,5 / 9,5	±0,2	7,6	Unitats pH
Conductivitat (a 20°C)	Electrometria / PNA005	<= 2500	2,0%	703	µS/cm
Amoni	Colorimetria / PNA085	<= 0,50	12%	<0,05	mg/L
Color	Espectrofotometria / PNA252	<= 15	16%	<5	mg PtCo/L
Recompte Bacteris coliforms	NMP / PNA118	0	-	0	NMP/100ml

OBSERVACIONS:


 Pilar Caballero Colao
 RESPONSABLE TÈCNIC



 Ginés Sánchez Pérez
 DIRECCIÓ TÈCNICA

Tarragona, 12/06/2015

L'Informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

La mostra presa per EMATSA és puntual excepte que s'indiqui el contrari.

La incertesa de la mesura dels procediments d'anàlisi quantitatius i acreditats es troba a disposició del client.

Tota versió d'informe substitueix i anul·la la versió anterior.

SEU SOCIAL

 Muntanyeta S.Pere i S.Pau, s/n - 43007 Tarragona
 Tel. 977 25 09 12 - Fax. 977 25 05 21

LABORATORI

 Ctra. N-240, km 3 - 43130 Tarragona
 Tel. 977 29 30 00 - Fax. 977 29 31 36